

SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

Laivu piestātnes ēkas Pāvilostā apkures projekts izstrādāts pamatojoties uz pasūtītāja sagatavoto darba uzdevumu un saskaņā ar LBN 231-15 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”, ES normatīvajiem aktiem un citiem, spēkā esošajiem, normatīvajiem aktiem.

Projektā paredzēts uzstādīt elektriskos radiatorus ēkas atpūtas telpā, tualetē un dušas telpā. Radiatori izvēlēti IP24C klases, mitrumizturīgi, ar programmējamām bezvadu termostatiem.

Montāžas darbus, saskaņā ar izgatavotāja instrukcijām, izpildīt sertificētam montētājam.

Doto materiālu un iekārtu vietā, vienojoties ar pasūtītāju, var izmantot citus, projektā dotajiem ekvivalentus, Latvijas Republikā sertificētus materiālus un iekārtas.

Detalizētus ēkas izbūves risinājumus un telpu eksplikācijas skat. AR daļā.

AVK-A daļas saturs

- Lapa AVK-A-1
- Vispārīgie rādītāji, skaidrojošs apraksts.
- Lapa AVK-A-2
- Radiatoru izvietojums, specifikācija.

Vispārīgie dati

Darba dokumentācijas izstrādei par pamatu tiek izmantoti LV spēkā esošie standarti un dokumenti, kā arī pasūtītāja projektēšanas uzdevums.

LBN 231-15 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”

LBN 200-21 „Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs”

LBN 002-19 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”

LBN 003-19 „Būvklimatoloģija”

LVS CR1752 „Ēku ventilācija. Iekštelpu vides projektēšanas kritēriji”

LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”

Darbā uzrādītie agregātu, iekārtu un citu izstrādājumu ražotāji ir norādīti kā piemērs, lai noteiktu izstrādājuma kvalitātes prasības. Uzrādītos materiālus un iekārtas ir pieļaujams nomainīt pret ekvivalentiem citu ražotāju izstrādājumiem ievērojot kvalitātes un tehniskās prasības.

Āra gaisa aprēķina temperatūra aukstajā laika periodā -17.7°C

Āra gaisa aprēķina temperatūra siltajā laika periodā +24.8°C

Pieņemtās iekštelpu temperatūras aukstajā periodā: Telpas t=+20-22°C

WS PROJEKTS BŪVE SIA "WS" Būvk.reģ.Nr.: 7296-R Kūrmājas prospekts 7-206, Liepāja, LV-3401 mob.tel: +371 26534077; e-pasts: sgp@inbox.lv				Pasūtītājs: Pāvilostas ostas pārvalde		Pasūtījums Nr.: 13 /POP/ 2025		
				Adrese: Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Pāvilostas ostā (saldētavas nojaukšana un noliktavas būvniecība), Dzintaru iela 2E, Pāvilosta, Dienvidkurzemes novads				
				Rasējums: Vispārīgie rādītāji, skaidrojošs raksts		Stadija	Lapas	Lapa
AVK-A inž.	R. Deģis		05.2026			BP	2	AVK-A-1
Izstrādāja	S. Grietēns		05.2026					