

	Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas			
Nr.p.k.	Darba nosaukums	Tips, modelis	Mērvienība	Daudzums
1	2		3	4
1	Kontroles panelis	PSLINE 2004	gb.	1
2	Zonu paplašinātājs	PSLINE 8Z	gb.	1
3	Akumulators	12v/7A/h	gb.	2
4	Detektora montāžas pamatne	Sensomag B24	gb.	11
5	Dūmu detektors	Sensomag S30	gb.	11
6	Dūmu detektors IP67	Panasonic 6295 IP67	gb.	2
7	Iznesamais indikators, detektoram virs piekaramajiem griestiem	RI9000	gb.	3
8	Trauksmes poga	Sensomag MCP50	gb.	1
9	Trauksmes poga ārējā	KAC EN54 IP67	gb.	4
10	Sirēna iekšējā	VALKYRIE CS RED	gb.	1
11	Sirēna ārējā	AH-03127-BS	gb.	4
12	Ugunsizturīgs kabelis ekranizēts	E30 2 x 0,8mm²	m.	2000
13	Ugunsizturīgs kabelis	E30 3 x 1.5mm²	m.	15
14	Caurumu urbšana ārsienā, izolācija		kpl.	1
15	Kabeļu kanālu/plastmasa cauruļu komplekts		kpl.	1
16	Ugunsdrošie stiprinājumi		kpl.	1
17	Palīgmateriālu komplekts		kpl.	1
18	Izpilddokumentācija		kpl.	1

Akumulatoru bateriju ietiepību aprēķins..

Tīkla sprieguma pārtrakuma gadījumā akumulatoru baterijas nodrošina aparatūras nepārtrauktu barošanu. Dežūras režīmā viņi nodrošina darba kompleksu ne mazāk, ka 24 stundas, bet trauksmes režīmā – ne mazāk, ka 3 s

Strāvas patēretāja nosaukums	Patēretāju skaits	Patēretā strāva gaidīšanas režīmā, max.,A	Patēretā strāva trauksmes režīmā, max.,A	Patēretā strāva gaidīšanas režīmā, kopā.,A	Patēretā strāva trauksmes režīmā, kopā.,A
Panelis	1	0,15	0,25	0,15	0,25
Dūmu detektori OA05	13	0,00014	0,006	0,00182	0,078
Sirēna, iekšējā AVSA05/R	1	0,0006	0,011	0,0006	0,011
Sirēna, ārējā AH-03127-BS	4	0,0006	0,011	0,0024	0,044
Trauksmes poga DMA05	1	0,00015	0,005	0,00015	0,005
Trauksmes poga ārējā	4	0,00015	0,005	0,0006	0,02
Papildu led indikators detektoram	2	0,00025	0,006	0,0005	0,012
Aprēķināta akumulatora ietilpība kopā	72 stundās	11,24	0,21	0,16	0,42
Akumulatoru izvēle	2x7 A/h	14,00			

WS PROJEKTS BŪVE SIA "WS" Būvkr. reģ. Nr.: 7296-R Kurmājas prospekts 7-206, Liepāja, LV-3401 mob.tel: +371 26534077; e-pasts: sgp@inbox.lv			Pasūtītājs: Pāvilostas ostas pārvalde Pasūtījums Nr.: 13 /POP/ 2025		
Adrese: Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Pāvilostas ostā (saldētavas nojaukšana un noliktavas būvniecība), Dzintaru iela 2E, Pāvilosta, Dienvidkurzemes novads			Rasējums: UATS akumulatoru baterijas ietilpības aprēķins, materiālu specifikācija		
UATS inž.	M. Vītoliņš	05.2026	Stadija BP		Lapa UATS-5
Izstrādāja	S. Grietēns	05.2026	b/M		