

Skaidrojošais apraksts

Būvprojekts minimālā sastāvā "Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Pāvilostas ostā (saldētavas nojaukšana un jaunas noliktavas būvniecība) Dzintaru ielā 2E, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā" izstrādāts, pamatojoties uz pasūtītāja sastādītu projektēšanas uzdevumu, saskaņā ar Dievidkurzemes TIAN, kā arī ievērojot pastāvošās normas un noteikumus.

Zemes gabalā atrodas esoša saldētavas ēka un esoša laivu piestātne. Projekts paredz šīs esošās ēkas nojaukšanu un jaunas ēkas būvniecību (lietošanas kods 1271). Ēka sastāv no viena apjoma plānā, bet atsevišķi veidotiem apjomiem jumta konfigurācijā. Ēkā izvietojas 8 noliktavas ar neatkarīgām ieejām un saldētavas un sanmezglu bloks piestātnes un noliktavu lietotājiem. Ēkas funkcija ir noliktavas telpas ar zivju pirmapstrādi un saldētavu.

Ēkas rādītāji

Ēkas apbūves laukums 351m²

Ēkas kopējā platība 289,83m²

Ēkas būvtilpums 1481m³

Ēkas lietošanas veids pēc LBN 201-15 VIa

Ēkas ugunsdrošības pakāpe U2b

Ēkas kods pēc klasifikatora 1271

Ēkas grupa 2.

Ēka ziemeļu pusē iegraužas esošā nogāzē, tādēļ ēkas ziemeļu sienas daļa risināta kā atbalsta siena. Tāds risinājums izvēlēts, lai apjoma augstums neaizsedz esošo fona apbūvi un apjoma masa nekonkurē ar apkārtējo ēku apjomu, tas veidots kā viena ēka plānā, bet jumta konfigurācija sadrumstalo šo apjomu. Ēkas konstrukcijas ir keramzītbetona mūra sienas, koka jumta konstrukcijas, fasādē ēkas apdare ir koka dēļu apšuvums "trinītī" un jumta segums- profilētais jumta skārds ekvivalents RUUKKI CLASSIC D.



ATTĒLS 1. SKATS UZ ESOŠO PIESTĀTNI NO AUSTRUMIEM.

Piestātnes projekts tiks risināts citā neatkarīgā būvprojektā, lietas Nr BIS-BL-866213-12342.

Ugunsdrošības risinājumi.

Ēka ir U2b ugunsnoturības pakāpes ēka. Ēkas veidota kā viens ugunsdrošības nodalījums, kas pēc LBN 201-15 3.tab.

Vla	U1b	līdz 8	10000
	U2a		5000
	U2b		2500
	U3		1600

atbilst normatīvajām prasībām, jo kopējā platība ($289,83\text{m}^2$) nepārsniedz normatīvo. No katras telpas ir viena evakuācijas izeja, attālums no katras telpas līdz šai izejai nepārsniedz normatīvos lielumus pēc LBN 201-15 P.

112.4. V, VI, Vla un VII lietošanas veida būvēs, kurās augstākā stāva grīdas līmenis nav augstāks par 28 metriem, evakuācijas ceļa garums nepārsniedz 30 metrus, stāvā paredzēts uzturēties ne vairāk par 50 lietotājiem un katrā lietošanas veida telpu grupā vai stāvā ir atverama aila;

Būvprojekta sastāvā ir izstrādāta UATS daļa.

Vides pieejamības risinājumi.

Saskaņā ar LBN 200-21 p.

39. Vides pieejamības prasības var nepiemērot ražošanas un tehniskajām telpām, ja telpā notiekošo procesu specifika ir tāda, ka personas ar noteiktiem funkcionāliem traucējumiem nevar veikt šajās telpās paredzētās darbības.

Tādējādi vides pieejamība šajā objektā netiek risināta.

Inženiertīkli.

Būvprojekta ietvaros tiek izstrādātas šādas būvprojekta inženiertīklu daļas –UATS, ELT, EL, AVK-A, UK, UKT. Skaidrojošos aprakstus par katru daļu skatīt attiecīgo daļu Vispārīgo rādītāju lapās.

Sasatādīja Anita Pope